

Tabela regulacyjna temperatury wody sieciowej
dla sieci ciepłej miasta Sieradza
2024/2025

T zew	T zasilanie	T powrót
-18	120	68
-17	118,5	67
-16	117	66
-15	115	65
-14	113	64
-13	111	63
-12	109	62
-11	107	61
-10	105	60
-9	103	59
-8	101	58
-7	98,5	57
-6	96,5	56,5
-5	94,5	55,5
-4	92,5	55
-3	90	54,5
-2	87,5	53,5
-1	85,5	52
0	82,5	51
1	80	50
2	78	49,5
3	75,5	49
4	73	48
5	72	47,5
6	71	47
7	70	46,5
8	70	47
9	70	47,5
10	70	48
11	70	48,5
12	70	49

Lato 2025

temperatura zasilania - 70 °C

temperatura powrotu - 50 °C

DZIAŁ SIECI CIEPŁYCH I WĘZŁÓW
Kierownik Działu

mgr inż. Karol Pacha